

GRUNDUNDERSÖKNING KLASS GK1

FASTIGHETSBECKENING	ANSVARIG	DATUM
Stigbygeln 4	Dan Björk	2018-08-30
DIARIENUMMER		

FASTIGHET:**Stigbygeln 4**

Nybyggnad av enfamiljshus med en planyta om ca: 90 m²
Huset uppförs i två plan, med stomme i trä.
Huset planeras att grundläggas på hel kantförstyvad betongplatta.

Grund byggs på naturligt lagrad jord och/eller på packad uppfyllning.


GRUNDBOTTEN:

Området som ska bebyggas bestod vid undersökningstillfället av tidigare skogsmark.

Jorden består överst av ca: 0,1-0,2 m mylla med rötter och växtdelar som underlagras okulärt bedömt av grovgrusig morän. Tjälfarlighetsklass 1

Grundvattennivån är lägre än tänkt schaktbotten
Ingen onormal lutning på byggplatsen, alltså god stabilitet mot ras eller skred.

Fastigheten bedöms lämplig till bostadsbyggnation.

**RADON:**

Ingen radonmätning utförd. Entreprenören bygger enligt krav radonsäkert byggande, med tätning i platta samt grusbädd förberedd för radonsug genom slang i grusbädd.


FOTO:

Bild tagen 2018-08-15

ANSVARIG:

Utförd av Dan Björk, Byggmästare i Jämtland AB

Dan Björk

BYGGMÄSTAR'N
DAN BJÖRK